



Кузбасстопливосбыт

УТВЕРЖДАЮ:

ООО "Кузбасстопливосбыт"

Заместитель генерального директора по производству

Гришкин Д.Н.

"13" 09 2022г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


Наименование: Ремонт трансформатора *Тяж.* филиала ООО «Кузбасстопливосбыт» по адресу п.г.т. Тяжинский, ул. Рабочая, 41

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж/монтаж трансформатора	шт	1	Материал: техпластина маслобензостойкая — 10 кг, Масло трансформаторное — 10 кг.
2	Ремонт трансформатора до 10кВ	шт	1	
3	Ремонт вводов на ток	шт	7	
4	Ремонт термосифонного фильтра	шт	1	
5	Ремонт радиаторов	шт	4	
6	Определение электрической прочности	пробы	2	


Начальник тех. отдела

Директор филиала

Инженер-сметчик технического отдела

  
Мухутдинов Т.Н.

  
Фрейберг О.В.

  
Косарева А.А.



Кузбасстопливосбыт

УТВЕРЖДАЮ:

ООО "Кузбасстопливосбыт"

Заместитель генерального директора по производству

Гришкин Д.Н.

"13" 09 2022г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


Наименование: Ремонт трансформатора Кемеровского филиала ООО «Кузбасстопливосбыт» по адресу г. Кемерово ул. Игарская, 7а

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж/монтаж трансформатора	шт	1	Материал: техпластина маслобензостойкая — 5 кг, Масло трансформаторное — 25 кг.
2	Ремонт трансформатора до 10кВ	шт	1	
3	Ремонт расширителей	шт	1	
4	Ремонт вводов на ток	шт	7	
5	Определение электрической прочности	пробы	2	


Начальник тех. отдела

И.О. Директор филиала

Инженер-сметчик технического отдела

  
Мухутдинов Т.Н.

  
Пехтерев М.О.

  
Косарева А.А.



Кузбасстопливосбыт

УТВЕРЖДАЮ:

ООО "Кузбасстопливосбыт"

Заместитель генерального директора по производству

Гришкин Д.Н.

"18" 09 2022г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Наименование: Ремонт трансформатора Топкинского филиала ООО «Кузбасстопливосбыт» по адресу г. Топки, ул. Зеленая, 1а

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Замсна разъединителя ( демонтаж/монтаж)	шт	1	Разъединитель РЛНД — 1шт

Начальник тех. отдела

Директор филиала

Инженер-сметчик технического отдела

Мухутдинов Т.Н.

Асякин Е.В.

Косарева А.А.



Кузбасстопливосбыт

УТВЕРЖДАЮ:

ООО "Кузбасстопливосбыт"

Заместитель генерального директора по производству

Гришкин Д.Н.

"13" 09 2022г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Наименование: Ремонт трансформатора Топкинского филиала ООО «Кузбасстопливосбыт» по адресу г. Топки, ул. Зеленая, 1а

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж/монтаж трансформатора	шт	1	Материал: техпластина маслобензостойкая — 5 кг, Масло трансформаторное — 25 кг.
2	Ремонт трансформатора до 10кВ	шт	1	
3	Ремонт расширителей	шт	1	
4	Ремонт вводов на ток	шт	7	
5	Сушка трансформатора	шт	1	
6	Определение электрической прочности	пробы	2	

Начальник тех. отдела

Директор филиала

Инженер-сметчик технического отдела

Мухутдинов Т.Н.

Асякин Е.В.

Косарева А.А.